

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sementara yang telah dikemukakan di bab sebelumnya tentang Studi Perbandingan kWh Meter Analog dan kWh Meter digital, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menyalakan semua lampu selama waktu 1 jam maka kWh yang terpakai 0,2 kWh pada kWh meter analog dan 0,19 kWh pada kWh meter digital.
2. Dari hasil pengukuran dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kwh meter analog lebih besar di banding dengan kwh meter digital.
3. Perbedaan sistem dari kWh meter analog dan kWh meter digital terdapat pada sistem mendapatkan energi listrik ketika kWh meter digital membeli token sedangkan kWh meter analog dengan tagihan setiap bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Mempersiapkan terlebih dahulu beban yang akan diukur sebelum diadakannya percobaan.
2. Lebih teliti dalam melakukan pembacaan pengukuran